

31.01.2019 по поручению Губернатора Новосибирской области Травникова А.А. для проверки фактов, изложенных в обращении жительниц с. Федосиха с жалобой на отсутствие нормативного теплоснабжения в МКОУ «Федосихинская СОШ имени Героя Советского Союза А.Я. Анцупова» (далее - школа) и детском саду на 20 мест при школе, был проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области с участием представителей администраций Коченевского района и Легостаевского сельсовета Коченевского района и заявителек.

В с. Федосиха требуется строительство новой котельной. В настоящее время произведено межевание земельного участка под строительство новой котельной, разработана и направлена на согласование в администрацию Коченевского района проектно-сметная документация на строительство новой котельной.

Система отопления в школе требует капитального ремонта, 70% батарей холодные или еле теплые, требуют промывки или замены. Во всех помещениях школы температура воздуха значительно ниже нормативной.

В помещениях детского сада при школе температура воздуха составляет +17°C. Спальное помещение детского сада обогревается дополнительно установленными бытовыми нагревательными приборами, температура воздуха в помещении составляет +20°C.

Для принятия мер информация по результатам работы мобильной приемной Губернатора Новосибирской области направлена в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, министерство образования Новосибирской области и главе Коченевского района.

#### **МКОУ «Федосихинская СОШ имени Героя Советского Союза А.Я. Анцупова»**



#### **Промерзание входных дверей**



## Система отопления в подвале школы



**Холодные батареи в спортзале школы**




**Прмерзание входной двери в спортзале школы**



**Температура в помещениях детского сада**



**Спальная комната детского сада обгревается бытовыми нагревательными приборами**





## Котельная

