

В адрес Губернатора Новосибирской области Травникова А.А. обратились жители с. Ужаниха Чулымского района по вопросу аварийного состояния здания и помещений структурного подразделения «Детский сад» МКОУ «Ужанихинская средняя образовательная школа» Чулымского района (далее - детский сад) и содействию в проведении капитального ремонта детского сада.

26 июня 2019 года осуществлен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора области (далее - мобильная приемная Губернатора области) в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения.

В работе мобильной приемной Губернатора области приняли участие работники управления по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора области, министерства образования Новосибирской области, администраций Чулымского района и Ужанихинского сельсовета Чулымского района, а также представители инициативной группы граждан, подписавших обращение.

В ходе работы мобильной приемной Губернатора Новосибирской области установлено.

Здание детского сада построено в 1989 году, рассчитано на шесть групп (140 мест). Здание двухэтажное без подвала. Фундаменты несущих стен - ленточные. Наружные стены, несущие из аглопоритовых панелей. Внутренние стены и перегородки из полнотелого керамического кирпича. Перекрытие железобетонные плиты, кровля скатная. Пол первого этажа бетонный по «грунту». Окна - с двойным остеклением в деревянных раздельных переплетах. Внутренние и наружные двери - деревянные. Водосток - наружный не организованный, Крыльца - бетонные. Эвакуационные входы в неработоспособном состоянии. Здание оборудовано отоплением, водоснабжением и электроснабжением, имеется система автономной канализации. Покрытие полов - дощатое, линолеум, керамическая плитка. Внутренняя отделка стен - штукатурка, окраска масляной и водоэмульсионной краской. Внутренняя отделка потолков - штукатурка, окраска водоэмульсионной краской. Капитальный ремонт здания со времени строительства не проводился.

Группы дошкольников размещаются на втором этаже здания, часть первого этажа занимает администрация сельского совета и сельская библиотека.

Списочный состав в двух группах - 32 ребенка. По информации директора детского сада из-за неудовлетворительного технического состояния здания и низкой температуры воздуха в помещениях в осенне-зимний период года, посещаемость детского сада крайне низкая.

В ходе визуального осмотра здания установлено, наружные стены, межэтажные и потолочные перекрытия, лестничные клетки и кровля здания находятся в удовлетворительном состоянии.

Внутренние стены первого этажа и межкомнатные перегородки находятся в аварийном состоянии, в результате проседания фундаментов они отошли от межэтажных перекрытий и отклонились от вертикального положения. Полы просели, а в некоторых помещениях провалились. По словам заведующей детского сада, перемещение перегородок приводит к порывам электропроводки и отключению помещений от электроснабжения, имеется опасность возникновения пожара из-за замыкания электропроводов.

Помещения первого этажа кроме служебных (электрощитовая, бытовые комнаты) не используются.

Комиссия администрации Чулымского района провела обследование здания детского сада на предмет проведения капитального ремонта или дополнительных строительных работ. Вынесено решение о необходимости проведения инструментального обследования конструкций фундаментов и стен здания специализированной организацией, с последующим проектированием и капитальным ремонтом фундаментов, перегородок, полов, водопровода, канализации и заменой электропроводки на 1-м этаже здания детского сада. До настоящего времени обследование здания детского сада не проведено из-за отсутствия денежных средств.

Также, мобильной приемной Губернатора области дополнительно осуществлен осмотр помещений МКОУ «Ужанихинская средняя образовательная школа» Чулымского района (далее - школа), которая расположена вблизи здания детского сада.

Школа построена 1987 году. Проектная мощность 480 мест, имеется 16 учебных кабинетов, спортивный и актовый залы, столовая. В 11 классах обучается 112 учеников. Состояние здания удовлетворительное.

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области рассмотрены варианты решения вопроса временного размещения детского сада:

1. Выделить для размещения двух групп детского сада или одной группы кратковременного пребывания одно крыло первого этажа здания школы, в котором в настоящее время находятся начальные классы, имеется отдельный вход, рекреация и санитарные узлы, которые возможно использовать для детей детского сада после переоборудования.

2. Провести техническое обследование здания независимой государственной экспертной организацией, после чего подготовить проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта здания и помещений детского сада.

Здание и помещения структурного подразделения «Детский сад» МКОУ «Ужанихинская СОШ» Чулымского района



Службные помещения
(1-й этаж здания)



Пищеблок



Детские группы (2-й этаж здания)



Актный зал



**МКОУ «Ужанихинская средняя общеобразовательная школа»
Чулымского района**



Крыло школы для временного размещения детского сада



Столовая



Спортзал

