

В целях проверки фактов, изложенных в обращении жительницы г. Новосибирска по вопросам замены аварийных труб системы центрального холодного водоснабжения, регулярных перебоев в водоснабжении и ненадлежащего качества питьевой воды в с. Черновка Кочковского района, **20.10.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Водоснабжение с. Черновка осуществляется от двух скважин и двух станций водоподготовки с локальным водоразбором и подачей в централизованную сеть. Скважина № 2151 построена в декабре 2014 года, производительность 10 м³/час., глубина скважины 231 м со станцией водоподготовки 1 м³/час. Скважина № 8СБВ построена в ноябре 2022 года, производительностью 16 м³/час., глубиной 235 м со станцией водоподготовки 2 м³/час.

Услуги водоснабжения на территории с. Черновка оказывает МУП ЖКХ «Черновское». Общая протяженность водопроводных сетей в с. Черновка, построенных в 1987 году, составляет 10 965 м, диаметр трубопровода – 100 мм. Аварийный участок находится на ул. Чкалова протяженностью 850 м, из них 250 м заменено.

В связи с высоким износом водопроводных сетей возникают частые аварийные ситуации и порывы, что сказывается на качестве питьевой воды, поступающей в жилые дома. Так, в период с мая по октябрь 2023 года устранено 17 аварий.

Исходя из количества возникших аварий следует, что водопроводные сети находятся в аварийном состоянии и требуют полную замену. Проектно-сметная документация на реконструкцию водопроводной сети с. Черновка в настоящее время не разработана.

В настоящее время ведутся работы по замене 200 м аварийного трубопровода на ул. Чкалова в с. Черновка. В жилых домах по ул. Полевая и в квартире заявительницы обеспечено бесперебойное нормативное и качественное холодное водоснабжение.

При визуальном осмотре скважин и станций водоподготовки нарушений в эксплуатации, содержании не выявлено.

Новая водозаборная скважина





Станция водоподготовки







Замена аварийных участков водопроводных сетей на ул. Чкалова в с. Черновка





Дом заявительницы по адресу: с. Черновка, ул. Полевая, д. 4 «б»



В квартире заявительницы качественное и нормативное холодное водоснабжение

