

В целях исполнения поручения Губернатора Новосибирской области по коллективному обращению жителей р.п. Краснозерское Краснозерского района по вопросу содействия в капитальном ремонте здания МКДОУ «Краснозерский детский сад № 3» в р.п. Краснозерское, **04.05.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Здание МКОУ «Краснозерский детский сад № 3» (далее – детский сад) 1974 года постройки. Детский сад посещало 56 воспитанников. В здании детского сада ежегодно проводились текущие ремонты, в том числе заменено 25 оконных блоков на пластиковые, ремонт канализации, ремонт системы отопления, водоснабжения. Частичная замена шифера кровли здания детского сада проводилась в 2016 году.

При подготовке к плановому ремонту кровли здания детского сада в 2023 году было проведено обследование несущих конструкций, выявившее скрытые дефекты, незаметные при текущих осмотрах.

По результатам экспертного заключения были сделаны выводы об аварийном техническом состоянии перекрытий, ограниченно-работоспособном техническом состоянии крыши и аварийном техническом состоянии кровли здания и, как следствие, о невозможности эксплуатации здания по причине аварийности перекрытия и кровли.

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Краснозерского района в отношении здания детского сада было рекомендовано ввести режим чрезвычайной ситуации локального характера.

Приказом заведующего МКДОУ «Краснозерский детский сад № 3» «О введении режима функционирования «Чрезвычайной ситуации» МКДОУ «Краснозерский детский сад № 3» для детского сада введен режим ЧС.

В настоящее время воспитанники и работники детского сада временно переведены в другие дошкольные учреждения р.п. Краснозерское. Из-за сложившейся ситуации группы во всех детских садах в р.п. Краснозерское переполнены. Постановлением администрации Краснозерского района введен режим «Повышенной готовности».

Администрацией Краснозерского района проведена конкурсная процедура для определения исполнителя по разработке проектно-сметной документации (далее – ПСД), дата заключения контракта – 15.05.2023. Срок разработки ПСД, определенный контрактом, составляет 90 дней со дня заключения контракта.

В связи с угрозой разрушения элементов конструкций перекрытия и кровли здания детского сада, учитывая социальную значимость объекта, министерством образования Новосибирской области и направлен пакет документов на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирской области (далее – Комиссия). 05.05.2023 Комиссией был рассмотрен данный вопрос. По результатам работы Комиссии Губернатором Новосибирской области Травниковым А.А. даны должностным лицам поручения по проведению капитального ремонта кровли детского сада.









