

В целях проверки фактов, изложенных в обращении жительницы с. Сокур по вопросам ненадлежащего качества питьевой воды, регулярных перебоев и слабом напоре воды, смены способа управления многоквартирным домом № 17 по ул. ул. Квартал 1-й в с. Сокур Мошковского района, **09.02.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Перебои водоснабжения в с. Сокур связаны с аварийными и ремонтными работами на объектах водоснабжения. Водонапорная башня, обеспечивающая холодное водоснабжение на территории с. Сокур находится в неудовлетворительном, ветхом состоянии, очистка водопроводной воды не производится.

Сети водоснабжения с. Сокур Мошковского района переданы из банкротной массы ООО «Сокурский ТЭС» в муниципальную собственность администрации Мошковского района 12.12.2022, финансирование работ по их капитальному ремонту за счет бюджета Мошковского района ранее не представлялось возможным.

В настоящее время исполнителем коммунальной услуги по холодному водоснабжению на территории с. Сокур Мошковского района является МУП «Коммунальное хозяйство».

В целях улучшения качества водоснабжения, администрацией Мошковского района проводится работа по сбору необходимых документов для включения с. Сокур в подпрограмму «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Новосибирской области».

На основании протокола открытого конкурса управления многоквартирными домами многоквартирным домом № 17 по ул. Квартал 1-й в с. Сокур Мошковского района до 30.12.2022 управляла ООО УК «Сибирь Инжиниринг». Согласно протокола общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома № 17 по ул. Квартал 1-й в с. Сокур (далее – МКД № 17) выбрали способ управления – непосредственное управление. Муниципальный жилой фонд в указанном доме отсутствует.

На основании приказа государственной жилищной инспекции Новосибирской области МКД № 17 с 01.02.2023 исключен из реестра лицензий по управлению многоквартирными домами ООО УК «Сибирь Инжиниринг».



Бойлер для нагрева воды электрический



Индивидуальный прибор учета холодной воды

